



OPOMBA:

- Pred izvedbo je nujna uskladitev izvajalcev elektro in strojnih instalacij.
- Mikrolokacije se preverijo in določijo na objektu - uskladitev glede na obsoječe stanje.

(PV1) prezračevalni ventil PV-1 DN100

LO1 lokalni odvod/ K125 XL (V_{zr}= 180 m³/h, H= 170 Pa, P_m=65 W)

LO2 lokalni odvod/ Limodor F/M (V_{zr}= 100 m³/h, H= 150 Pa, P_m=11 W)

	2. FAZA		
Sprememba	Opis spremembe	Datum	Podpis

ARCTUR
PROJEKTIVA

ARCTUR PROJEKTIVA, d.o.o., Nova Gorica

investitor: <i>LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper</i>	odg. projektant <i>J. KOTAR ILIJAŠ, u.d.i.s.</i>	<i>S-0940</i>	<i>15.6.2017</i>	
objekt: <i>Izdelava posnetka obstoječega stanja in projektne dokumentacije</i>	sodelavec			
<i>PZI za obnovo operativno vzdrževalnega objekta (OVO) na terminalu EET</i>	sodelavec			
načrt: <i>Strojne instalacije-prezračevanje</i>				
vsebina risbe:	vrsta projekta:	št. projekta	št. načrta:	datum
TLORIS NADSTROPJA	<i>PZI</i>	020/15	S 1294-JK-17	<i>junij 2017</i>
PROSTOR ZA ČISTILA	merilo			
	1:50	Zadnja sprememba:		
				št. risbe
				1
				2