ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM
S SAMODEJNIM ODKLOPOM NAPAJANJA
V TN-C-S SISTEMU INSTALACIJ
Z AVTOMATSKIMI VAROVALKAMI

R-NADSTROPJA



TOKOKROG	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PORABNIK	REZERVA	KLIMA	KLIMA	KLIMA	KLIMA	KLIMA	KLIMA	KLIMA	KLIMA	KLIMA	KLIMA
PROSTOR											
TIP VODNIKA		NYY-J 3x25mm2	NYY-J 3x2,5mm2	NYY-J 3x2,5mm2	NYY-J 3x2,5mm2	NYY-J 3x2,5mm2	NYY-J 3x2,5mm2	NYY-J 3x2,5mm2	NYY-J 3x2,5mm2	NYY-J 3x2,5mm2	NYY-J 3x2,5mm2
MOČ P (kW)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	IME IN PRIIMEK, IZOBRAZBA:	št. IZS	Datum:	PODPIS:
O.V.P.	LUČKA M. LESJAK SOKLIČ, u.d.i.a.	A-1458		
O.P.	ALEŠ BONE, el. teh.	E-9415		
RISAL:				

PROJEKTANT:
BONNET
e-mail: bonnet@siol.net

BONNET d.o.o.
CESTA IX. KORPUSA 82,
5250 SOLKAN
T: 05 330 09 90
F: 05 330 09 91

NAROČNIK / INVESTITOR: LUKA KOPER D.D.
VOJKOVO NABREŽJE 38
6000 KOPER

OBJEKT: IZDELAVA POSNETKA OBSTOJEČEGA STANJA IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO OVO NA TERMINALU EET

NASLOV RISBE: ENOPOLNA SHEMA R-P

ŠT. PROJEKTA		
ŠT. NAČRTA:		35/15
FAZA:	PZI	ŠT. RISBE: 8
MERILO:	---	DATUM: 12.12.2015