

ZASCITA PRED POSREDNIM DOTIKOM S SAMODEJNIM IZKLOPOM NAPAJANJA V TN–C–S SISTEMU INSTALACIJ S PRETOKOVNIMI IZKLOPILNIMI NAPRAVAM

TOKOKROG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PORABNIK	3xPROTEC		R–GAR	R–P	R–1N	R–UPS	HLAD.AGRE.	DVIGALO			REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
MOC(KW)	C40/320	20,0	20,0	15,0	17,0	4,0	17,0	7,7	5,0	5,0				
VODNIK			NYY–J	NYY–J	NYY–J	NYY–J	NYY–J	NYY–J						
PRESEK(mm)			4x16	4x16	4x16	5x6	4x16	5x6						

izdelal:	MARKO BAN, el. teh.	*faza*	*investitor / objekt:*	*naziv:*	*načrt:*
odg. proj.:	ROBERT BIZJAK, inž.el.	PZI	LUKA KOPER d.d., KOPER	ENOPOLNA SHEMA:	
št. proj.:	18/2017		PREUREDITEV IN OBNOVA	R–G (AT)	
datum:	MAJ 2017		HALE TROPLES ZA PC TA		*list:* 9.
odg. v. proj.:	MATEJ MLJAČ, unv.dipl.inž.arh.		Elita ib d.o.o. projektiranje inženiring trgovina 6210 Sežana, Kosovelova 4b		