



- a – priključek na cev centralnega ogrevanja
b – priključek na kanalizacijsko cev (če je ovinska)
c – priključek na odvodno cev umivalnika
d – priključek na vodovodne cevi
e – priključek na kopalno kad (če je kovinska)
f – priključek na odtok kopalne kadi (če je kovinski)
g – priključek na preliv kopalne kadi (če je kovinski)
A – ozemljilna zbiralka dodatnega izenačenja potenciala v dozi
1 – vodniki izenačenja potenciala PP–Y–Y 4–6 mm²
2 – vodnik za povezavo med ozemljilno zbiralko dodatnega izenačenja potenciala in ozemljilno zbiralko glavnega izenačenja potenciala PP–Y–Y 6–16 mm²



Kosovelova 4b tel: +386(0)5 7302300
6210 Sežana fax: +386(0)5 7302301
Ident. št.: IZS 2081 e-mail: elita.ib@siol.net

investitor/LUKA KOPER d.d.
naročnik Vojkovo nabrežje 38
6501 KOPER

odg. vodja projekta MATEJ MLJAČ, unv.dipl.inž.arh.
datum podpisa identifik. številka A-1381

naziv objekta PREUREDITEV IN OBNOVA HALE
TROPLES ZA PC TA

odgovorni projektant ROBERT BIZJAK, inž.el.
datum podpisa identifik. številka E-9163

risba SHEMA DODATNEGA
IZENAČENJA POTENCIALA

projektant/MARKO BAN, el.teh.
obdelovalec

vrsta projekta PZI
spremembe

merilo

št. načrta 18/2017

varianta

datum MAJ 2017

št. risbe 20.