PD-CS = NOTRANJA PRESPOJNA DOZA Z VGRAJENIM VHODNO/IZHODNIM MODULOM

= adresni ročni javljalnik požara, tip: Apollo, Soteria z izolatorjem

= adresni ročni javljalnik požara, tip: Apollo, RJ XP-95

= adresni ročni javljalnik požara, v vodotesnem ohišju, tip: Apollo, RJ XP-95 - VODOTESNI

= adresni optični javljalnik dima, tip: Apollo, OPT XP-95

= adresni optični javljalnik dima, tip: Apollo, OPT Soteria

= adresni termični javljalnik požara, tip: Apollo, TER Soteria

= adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika, tip: SQMA

= adresna notranja sirena z bliskovko, tip: BSQMA

= adresna zunanja sirena z bliskovko, tip: WBSQMA

= adresni enokanalni vhodno / izhodni vmesnik, tip: Zarja, AV-618

= priključek požarnega sistema; vhod / izhod vmesnika

NJP-2000A

01/1/001 = številka modula / adresna zanka / adresa elementa

01/1/001/iz1 = številka modula / adresna zanka / adresa vmesnika / številka izhoda

01/1/001/vh1 = številka modula / adresna zanka / adresa vmesnika / številka vhoda

Elita ib d.o.o.
projektiranje inženiring trgovina
6210 Sežana, Kosovelova 4b

Kosovelova 4b
6210 Sežana
Ident. št.: IZS 2081
tel: +386(0)5 7302300
fax: +386(0)5 7302301
e-mail: elita.ib@siol.net

investitor/ naročnik	LUKA KOPER d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 KOPER	*odg. vodja projekta* *datum podpisa*	MATEJ MLJAČ, unv.dipl.inž.arh. *identif. številka* A-1381
naziv objekta	PREUREDITEV IN OBNOVA HALE TROPLES ZA PC TA	*odgovorni projektant* *datum podpisa*	ROBERT BIZJAK, inž.el. *identif. številka* E-9163
risba	TLORIS PRITLIČJA OBJEKTA – JAVLJANJE POŽARA	*projektant/ obdelovalec*	MARKO BAN, el.teh.
vrsta projekta	PZI		
spremembe		*merilo*	1:100
št. načrta	18/2017 *varianta*	*datum*	MAJ 2017 *št. risbe* 7.

Avtorske pravice so zaščitene na osnovi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) Ur.l. R.S. št.21 z dne 14.04.1995