

noslina konstrukcija

gradbene odprtine

LEGENDA :

- **Dvojna informacijska vtičnica 2xRJ45 - podometna**
- **Informacijska vtičnica RJ45 - podometna**
- **Dvojna informacijska vtičnica 2xRJ45 - vgrajena v parapetni kanal**
- **Informacijska vtičnica RJ45 - vgrajena v parapetni kanal**
- **Terminal za registracijo delovnega časa**
- **Čitalec kartic - kontrola pristopa**
- **Električna ključavnica**
- **Protivlomni senzor**
- **Kabelska polica PK100**
- **Kabelska polica PK200**
- **Kabelska polica PK300**

OPOMBA :

Električna inštalacija za telekomunikacije je predvidena s kabli položenimi delno na kabelske police, delno podometno v instalacijskih ceveh in delno nadometno v PN ceveh oziroma NIK kanalih.
Tipi kablov so razvidni iz posameznih shem.
Točne lokacije vtičnic, priključkov in parapetnih kanalov je potrebno uskladiti z lokacijo opreme, načrtom arhitekture in načrtom strojnih inštalacij.

- NJP-2000A = centrala za javljanje požara, tip: Žarja, NJP-2000A
- = adresni ročni javljalnik požara, tip: Apollo, Soteria z izolatorjem
- = adresni optični javljalnik dima, tip: Apollo, OPT Soteria
- = adresni optični javljalnik dima, montiran v dvojnem stropu, tip: Apollo, OPT Soteria
- = adresni termični javljalnik požara, tip: Apollo, TER Soteria
- = adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika, tip: SQMA
- = adresni enokanalni vhodni vmesnik, za priklop konvencionalnih javljalnikov, din rail montaža, tip: Žarja, AV-613 DIN RAIL
- = adresni enokanalni vhodno / izhodni vmesnik, tip: Žarja, AV-618
- = vzorčna konzora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom, tip: VK-08/SOTERIA OPT
- = priključno / zaključna doza za termični kabel, tip: Protectowire
- = termični kabel, tip: Protectowire, 68°C
- = priključek požarnega sistema: vhod / izhod vmesnika

Sprememba 25. 03. 2019
Nov tloris 28. 05. 2019

MC F pro Marko Cerar s.p.	Objekt:	PREUREDITEV IN OBNOVA KONTEJNERSKEGA TERMINALA LUKE KOPER	
	Vrsta projektne dokumentacije:	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	
Naročnik: LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper	Stopnja projektne dokumentacije:	PZI	
	Odgovorni projektant:	MARKO CERAR, dipl. inž. el., IZS E-1665	Datum: JANUAR 2018
	Sodelavec:	IGOR KREMENŠEK, el. teh.	
Št. projekta: 21-2018	Št. načrta: E-2019-001	Velikost načrta:	Št. načrta: T3
	Merilo: 1:50	TELEKOMUNIKACIJE - TLORIS PRITLIČJA	